LEYENDA

- LUMINARIA de LAMP o ODELUX 2x28W/840 DALI
- LUMINARIA mod. LLEDO 296803383000008 ICE LINE S LED830 35W L-1502 SUSPEN/SUPERF. N/R
- LUMINARIA mod. RZB 451162.009 28 W IP66 Planox LED
- LUMINARIA mod. RZB 451163.009 40 W IP66 Planox LED
- DETECTOR PRESENCIA, SENSOR LUMINOSIDAD CON REGULACIÓN DALI
- DETECTOR PRESENCIA Y SENSOR LUMINOSIDAD
- TOMA CORRIENTE 2P+T 10/16 A 250V
- TOMA CORRIENTE 3P+N+T 10/16 A 250V
- TOMA CORRIENTE 2P+T 10/16 A 250V IP44
- INTERRUPTOR 16A 250V IP44
- CONMUTADOR 16A 250V IP44
- INTERRUPTOR 16A 250V
- LUMINARIA DE EMERGENCIA NOVA N6 320 lm de DAISALUX
- LUMINARIA DE EMERGENCIA NOVA N2 95 lm de DAISALUX
- D RJ45 Cat6 AMP
- P1 PUESTO DE TRABAJO: 2 T.C. SAI 4 T.C. RED 2 RJ45
- C.D.S. (CUADROS ELECTRICOS)

José Luis Banacloig Zahonero Arquitecto. Nº. Col. 8534	LEING ingeniería José M. Verdú Esteve Ingeniero industrial. Nº. Col. 1646	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL CPD EN EL CAMPUS DE BURJASSOT.	VNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNITAT TÈCNICA
		Situación: CAMPUS DE BURJASSOT Fecha: SEPTIEMBRE 2025 Escala: 1:75 Referencia: PR560_PL_#B Plano Nº: 12.BT.03	
		INSTALACION ELECTRICA EN B.T. ESTADO ACTUAL. Planta baja	