



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SUBGRUPO A2,
POR EL TURNO LIBRE, SECTOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
ESCALA TÉCNICA MEDIA DE INGENIERÍA DE ESTA UNIVERSITAT

PRIMER EJERCICIO

14 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, estará obligado a:

- a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo en el caso que éstos sean peligrosos.
- b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, que cumplan las ordenanzas locales del municipio donde se instalen.
- c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento.
- d) Entregar siempre los residuos, según su clasificación, a una entidad o empresa especializada, que cumplan con la Ley 22/2010 de residuos y suelos contaminados.

2.- En el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se establece que la facultad de presentar candidatos a la presidencia de la Generalitat corresponde:

- a) A los partidos políticos.
- b) A los grupos parlamentarios.
- c) Al President de Les Corts.
- d) Al Rey.

3.- El II plan de Igualdad de la Universitat de València, en su eje I: Participación y gobierno, propone como medida 1.2.7 que se ha de trabajar para que los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos con empresas externas:

- a) Incluyan directrices sobre igualdad efectiva entre los criterios de adjudicación, cumplimiento, etc.
- b) Esten redactados en género femenino.
- c) Sean supervisados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
- d) Prioricen a empresas constituidas mayoritariamente por mujeres.

4.- En un aula de enseñanza, la calidad del aire interior que se debe conseguir en la instalación de climatización es, como mínimo:

- a) IDA1.
- b) IDA2.
- c) IDA3.
- d) Depende del número de alumnos.

5.- En nuestro marco normativo contamos con una regulación específica sobre el trabajo con pantallas de visualización de datos. Se trata del Real Decreto:

- a) RD 487/1997.
- b) RD 488/1997.
- c) RD 489/1997.
- d) RD 486/1997.

6.- Señale la opción correcta. Según establece el DB-SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas en el apartado 3.1 de Protección de desniveles:

- a) Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 1,00 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 1,00 m, como mínimo.
- b) Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6,10 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo.
- c) Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 1,10 m cuando la diferencia de cota que protegen exceda de 6 m y de 1,00 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 1,00 m, como mínimo.
- d) Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo.

7.- Según el artículo 161.4 de la ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, la responsabilidad de conservación de las obras de urbanización desde su recepción, salvo la reparación de vicios constructivos, corresponde a:

- a) El Ayuntamiento.
- b) Al Agente Urbanizador durante el periodo de garantía, pasando después a ser responsable el Ayuntamiento.
- c) Al Agente Urbanizador, quien podrá contratar dicho mantenimiento y conservación a un ente creado expresamente a tales efectos.
- d) A la empresa constructora.

8.- Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso Administrativo cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío o de calor:

- a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21°C.
- b) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será inferior a 25°C.
- c) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 25°C.
- d) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será superior a 21°C.

9.- ¿Qué normativa u organismo clasifica la peligrosidad de los residuos?:

- a) La Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- b) Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- c) La Lista Europea de Residuos, aprobada por la Directiva 91/689/CEE.
- d) Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

10.- Según el punto 2.2.1 *Rampas* del Capítulo 1 *Condiciones Funcionales* del Anejo I *Condiciones de los Edificios* de la ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia:

- a) La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente para el nivel adaptado serán los siguientes:
 - Hasta 3 metros de longitud máxima 12%.
 - Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima 8%.
 - Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima 6%.
- b) La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente para el nivel adaptado serán los siguientes:
 - Hasta 3 metros de longitud máxima 12%.
 - Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima 10%.
 - Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima 8%.
- c) La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente para el nivel adaptado serán los siguientes:
 - Hasta 3 metros de longitud máxima 10%.
 - Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima 8%.
 - Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima 6%.
- d) La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente para el nivel adaptado serán los siguientes:
 - Hasta 3 metros de longitud máxima 10%.
 - Mayor de 3 metros y hasta 9 metros longitud máxima 8%.
 - Mayor de 9 metros y hasta 12 metros longitud máxima 6%.

11.- A los efectos de determinar la ocupación en edificios docentes, ¿cuál de los siguientes datos de densidad de ocupación es incorrecto?:

- a) Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, 5m²/persona.
- b) Aulas (excepto de escuelas infantiles), 1,5 m²/persona.
- c) Salas de lectura de bibliotecas, 2 m²/persona.
- d) Conjunto de la planta o del edificio, 8 m²/persona.

12.- Atendiendo a lo establecido en la Ley 6/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunidad Valenciana, estarán sometidas a Declaración responsable ambiental:

- a) Las incluidas en el anexo II de la Ley.
- b) Las que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley.
- c) Las que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley.
- d) Ninguna de las anteriores.

13.- Según su artículo 11, no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos Sector Público, los contratos que celebren las entidades pertenecientes al sector público relativos a:

- a) Concesión de servicios.
- b) Concesión de obras.
- c) Suministros adquiridos por una Universidad Pública.
- d) Servicios de arbitraje y conciliación.

14.- En una instalación de climatización a dos tubos:

- a) La instalación funciona en modo calor o en modo frío indistintamente.
- b) La instalación funciona en modo calor o en modo frío únicamente.
- c) El colector del primario está partido en dos: uno para la impulsión y otro para el retorno.
- d) El colector del secundario tiene sólo dos circuitos.

15.- Según el artículo 2 de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el contenido de la misma es de aplicación:

- a) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
- b) Sólo a personas físicas de nacionalidad española y jurídicas de cualquier nacionalidad.
- c) Sólo a personas físicas de nacionalidad española.
- d) Sólo a personas físicas o jurídicas de nacionalidad española.

16.- Según el artículo 180 de los Estatutos de la Universitat de València, señale cuál de los siguientes no es un derecho del personal de administración y servicios de la Universitat de València:

- a) La negociación colectiva de las condiciones de trabajo.
- b) La participación en los órganos de gobierno y representación de la Universitat de Valencia.
- c) La participación institucional para la negociación individual de sus condiciones de trabajo.
- d) La carrera profesional.

17.- De acuerdo con el artículo 197 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos Sector Público, ¿bajo qué principio se realiza un contrato, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el art. 239?

- a) A riesgo y ventura de la administración, en cualquier caso.
- b) A riesgo y ventura del contratista y de la Administración siempre.
- c) A riesgo y ventura de la Administración en algunos casos.
- d) A riesgo y ventura del contratista siempre.

18.- Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las personas, es suficientemente rígida si la frecuencia propia es mayor de:

- a) 6 Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos.
- b) 4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos.
- c) 8 Hz en gimnasios y polideportivos.
- d) 2 Hz en bibliotecas.

19.- De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada podrá interponerse:

- a) Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
- b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para instruirlo.
- c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
- d) Únicamente ante el órgano competente para instruirlo.

20.- Las inspecciones periódicas a realizar por una OCA (organismo de certificación administrativa) para ascensores instalados en edificios de uso industrial y lugares de pública concurrencia (de acuerdo a los criterios señalados en la ITC BT 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), son como mínimo, según el RD88/2013:

- a) Cada año.
- b) Cada dos años.
- c) Coincidente con las revisiones efectuadas por una OCA para las instalaciones de baja tensión en los locales de pública concurrencia.
- d) Depende de la fecha de la puesta en servicio del aparato y su nivel de averías.

21.- Quién debe proporcionar la mayor evidencia de su compromiso con el sistema de gestión de la calidad?

- a) El gerente del área de gestión de la calidad.
- b) El representante de la dirección.
- c) Los accionistas de la Organización.
- d) La alta dirección de la Organización.

22.- Según el artículo 61 de la Ley 6/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana, a los efectos del inicio de la actividad, una vez obtenida la licencia ambiental y finalizada, en su caso, la construcción de las instalaciones y obras, presentada la comunicación de puesta en funcionamiento en los términos establecidos en el presente artículo (señala la respuesta correcta):

- a) El ayuntamiento dispondrá del plazo de 6 meses desde la presentación de la comunicación para verificar la documentación presentada y girar visita de comprobación de la adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental.
- b) El ayuntamiento dispondrá del plazo de 3 meses desde la presentación de la comunicación para verificar la documentación presentada y girar visita de comprobación de la adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental.
- c) En sustitución de la visita de comprobación, los ayuntamientos podrán optar por exigir que se presente certificado expedido por entidad colaboradora en materia de calidad ambiental que acredite la adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental.
- d) Ninguna de las anteriores.

23.- Una instalación de climatización de volumen variable es:

- a) Un sistema de climatización que permite mayor regulación para los usuarios.
- b) Un sistema que permite tratar diferentes zonas de acuerdo con la orientación de las fachadas.
- c) Un sistema que permite adecuar con mayor flexibilidad la potencia instalada con la demandada.
- d) Todas son correctas.

24.- Desde el punto de vista del CTE DB HR, un aula es:

- a) Un recinto habitable.
- b) Un recinto protegido.
- c) Un recinto acústico.
- d) Un local aislado.

25.- La zona climática de Valencia es:

- a) B3.
- b) B2.
- c) A1.
- d) C2.

26.- Señale la opción correcta. Según el artículo 12 *Validez y actualización del certificado de eficiencia energética*, del Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios autonómicos, se considera variación en la calificación energética, entre otras:

- a) El transcurso de 15 años desde su última emisión. En la actualización se utilizará la metodología de cálculo y los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética que resulten de aplicación a los edificios existentes en el momento de realizar la actualización, obteniéndose un certificado de eficiencia energética renovado o actualizado.
- b) El transcurso de 10 años desde su última emisión. En la actualización se utilizará la metodología de cálculo y los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética que resulten de aplicación a los edificios existentes en el momento de realizar la actualización, obteniéndose un certificado de eficiencia energética renovado o actualizado.
- c) El transcurso de 15 años desde su última emisión. En la actualización se utilizará la metodología de cálculo y los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética que resultaron de aplicación a los edificios existentes en el momento de su construcción, obteniéndose un certificado de eficiencia energética renovado o actualizado.
- d) El transcurso de 10 años desde su última emisión. En la actualización se utilizará la metodología de cálculo y los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética que resultaron de aplicación a los edificios existentes en el momento de su construcción, obteniéndose un certificado de eficiencia energética renovado o actualizado.

27.- Según lo dispuesto en el reglamento de ejecución presupuestaria de la Universitat de València, ¿cuál de las siguientes no es una fase de la gestión de un gasto?

- a) Autorización del gasto.
- b) Disposición o compromiso del gasto.
- c) Reconocimiento del Derecho.
- d) Ordenación del pago.

28.- De acuerdo con el *CTE DB SI 1. Propagación interior*, cuando el uso previsto del edificio o establecimiento sea docente, se aplicarán las siguientes condiciones de compartimentación en sectores de incendio:

- a) Cuando el edificio tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio si los recorridos de evacuación son menos de 15m.
- b) Si el edificio tiene tres plantas, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 7.500 m².
- c) Cuando el edificio tenga una única planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².
- d) Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m².

29.- De acuerdo con el artículo 56. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:

- a) Catedráticos de Universidad.
- b) Profesores Titulares de Universidad.
- c) Profesores doctores con vinculación permanente de Universidad.
- d) Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad.

30.- Según establece el artículo 21.1. de la Constitución Española respecto al derecho de reunión:

- a) El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa.
- b) El ejercicio de este derecho necesitará resolución judicial motivada.
- c) El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
- d) El ejercicio de este derecho necesitará resolución judicial.

31.- Señale la opción correcta. Según los apartados 3.5 *Señalización* y 3.6 *Ahorro de Agua*, de la Sección HS 4 *Suministro de Agua*, del Documento Básico HS Salubridad:

- a) Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores azul oscuro o negro.
- b) Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
- c) Todos los edificios de más de 250 m² superficie construida cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
- d) Todos los edificios de más de 1.500 m² superficie construida cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

32.- ¿Qué actividad no puede autorizar un ayuntamiento en materia de espectáculos y actividades recreativas?:

- a) Las actividades recreativas, socioculturales o deportivas cuyo desarrollo discurra dentro de su término municipal.
- b) Los espectáculos taurinos y los festejos taurinos tradicionales (bous al carrer).
- c) Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades socioculturales que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de las fiestas locales y/o patronales.
- d) Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se efectúen en espacios abiertos salvo las excepciones que se prevean en legislación sectorial.

33.- Indique la opción incorrecta. Según el artículo 10 *Certificado de eficiencia energética de edificios de nueva construcción*, del Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios autonómicos:

- a) La certificación de eficiencia energética de un edificio de nueva construcción o parte del mismo constará de dos fases: la certificación de eficiencia energética del proyecto y la certificación de eficiencia energética del edificio terminado.
- b) Se considera edificio de nueva construcción, a los efectos de la emisión del certificado de eficiencia energética y del método de cálculo de su calificación energética, los edificios cuya solicitud de licencia de obras sea posterior al 1 de noviembre de 2007 y no hayan obtenido el certificado de eficiencia energética.
- c) El registro del certificado de eficiencia energética del proyecto se realizará antes de la finalización de las obras del edificio. Cuando se realice este registro, se comunicará al promotor si la certificación de la eficiencia energética del proyecto del edificio ha de estar sometida a control externo.
- d) El certificado de eficiencia energética del proyecto se incorporará al proyecto de ejecución.

34.- ¿Cuál de las siguientes denominaciones es correcta?:

- a) HA-20/B/20/IIa.
- b) HA-25/B/20/IIIa+Qa.
- c) HA-30/B/20/IIIa+Qb.
- d) HA-25/B/20/IIa+I.

35.- Según establece el artículo 164 de la Constitución Española, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada:

- a) A partir del mismo día de su publicación.
- b) A partir del día siguiente a su publicación.
- c) A partir de los quince días siguientes a su publicación.
- d) A partir de los veinte días siguientes a su publicación.

36.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, la autonomía de las universidades comprende, entre otras:

- a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
- b) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia.
- c) La difusión y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura y del desarrollo económico.
- d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

37.- Según el apartado 6 *Mantenimiento* de la Sección HS 1 *Protección frente a la humedad*, la tabla 6.1 *Operaciones de Mantenimiento* establece, en el caso de cubiertas, las siguientes operaciones de mantenimiento y su periodicidad:

- a) Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 año / Recolocación de la grava 1 año / Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años / Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años.
- b) Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 año / Recolocación de la grava 1 año / Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 5 años / Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 5 años.
- c) Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 año / Recolocación de la grava 1 año / Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 5 años / Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años.
- d) Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 año / Recolocación de la grava 1 año / Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años / Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 5 años.

38.- ¿Cuáles de las siguientes personas físicas o jurídicas no se consideran productores de residuos de la construcción y demolición?:

- a) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición.
- b) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
- c) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
- d) La persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.

39.- Señale la opción correcta sobre los sistemas de detección y de alarma de incendios:

- a) La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y alarma de incendio, sujetos al cumplimiento del RIPCI.
- b) El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 233207-14.
- c) La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido en la norma UNE-EN 54-04.
- d) La norma UNE-EN 63-17 regula los sistemas de alarma.

40.- Según establece el artículo 4 *Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras* del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, no es un supuesto por el que el promotor esté obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras:

- a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
- b) Que la duración estimada sea superior a 20 días laborables, empleándose en algún momento a más de 10 trabajadores simultáneamente.
- c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
- d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

41.- ¿Qué requisito no es necesario para que pueda ser considerado como valorización el uso de residuos inertes en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno?:

- a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.
- b) Que los residuos provengan de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
- c) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos.
- d) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.

42.- De acuerdo con el artículo 209 de los Estatutos de la Universitat de València, ¿quién elabora el proyecto de presupuesto de la Universitat de València?:

- a) El rector o la rectora.
- b) Los decanos y las decanas.
- c) El o la gerente.
- d) El Consejo de Gobierno.

43.- Un acero S275JR:

- a) Tiene un límite elástico de 275 MPa.
- b) Tiene una tensión de rotura de 275 N/mm².
- c) Su límite elástico es independiente del espesor de la pieza.
- d) 275 es el grado del acero.

44.- Indique la opción incorrecta. Según establece el DB-SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada en el apartado 2.1 de Dotación, contarán con el alumbrado de emergencia:

- a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
- b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta una salida de planta y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI.
- c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m², incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
- d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1.

45.- En el envasado de residuos tóxicos y peligrosos se deberán observar las siguientes normas de seguridad:

- a) Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida de contenido y contruados con materiales plásticos.
- b) Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.
- c) No se permite el envasado de residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión.
- d) El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará con la supervisión del poseedor inicial de los residuos.

46.- ¿Cuál de las siguientes tensiones nominales de la Red no está normalizada en España?:

- a) 15.
- b) 66.
- c) 45.
- d) 50.

47.- ¿Qué residuos no requieren notificación previa a su traslado?:

- a) Los residuos peligrosos.
- b) Los residuos destinados a eliminación.
- c) Los residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como valorización.
- d) Los residuos destinados a análisis de laboratorio para evaluar sus características físicas o químicas o para determinar su idoneidad para operaciones de valorización o eliminación, siempre que no se superen los 25 kg.

48.- Según el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos Sector Público, ¿qué elemento no se ha de incorporar en la iniciación de un expediente de contratación?:

- a) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- b) El pliego de prescripciones técnicas.
- c) El certificado de existencia de crédito.
- d) El certificado de depósito de garantía definitiva.

49.- ¿Qué valor límite del VEEI es incorrecto?:

- a) Aulas y laboratorios 3,5.
- b) Bibliotecas, museos y galerías de arte 5,0.
- c) Aparcamientos 4,0.
- d) Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias 6,0.

50.- Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome es menor de:

- a) Desplome total: 1/700 de la altura total del edificio.
- b) Desplome local: 1/300 de la altura de la planta.
- c) Desplome local: 1/250 de la altura de la planta.
- d) Desplome local: 1/400 de la altura de la planta.

51.- Según el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿qué órgano ostenta la potestad ejecutiva en la Comunitat Valenciana?:

- a) El president de la Generalitat.
- b) El Consell.
- c) Les Cort.s
- d) La Sindicatura de Comptes.

52.- Una carga desequilibrada en estrella con neutro es alimentada a 400 V (tensión de línea), con una línea trifásica equilibrada con neutro (conexión a 4 hilos). La tensión de fase en la carga será:

- a) $400 / \sqrt{3}$ V.
- b) 400 V.
- c) Tiene un valor distinto en cada fase del receptor por ser una carga desequilibrada.
- d) $400/3$.

53.- Según el punto 11 *Equipamiento* del Capítulo 1 Condiciones Funcionales del Anejo I Condiciones de los Edificios de la ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia:

- a) Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m.
- b) Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,60 m y 1,10 m.
- c) Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,60 m y 1,10 m.
- d) Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m.

54.- Según lo establecido en el artículo 211 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, señale cuál de las respuestas no es causa de resolución del contrato:

- a) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
- b) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual.
- c) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el art. 98 relativo a la sucesión del contratista.
- d) La demora en el pago por parte de la Administración por un plazo de 2 meses.

55.- La sección transversal del forjado debe disponer de una losa superior hormigonada en obra, cuyo espesor mínimo h_0 , será de:

- a) 40 mm sobre viguetas.
- b) 35 mm sobre piezas de entrevigado cerámicas o de hormigón.
- c) 30 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo.
- d) 50 mm sobre piezas de entrevigado cerámicas.

56.- En una instalación de baja presión es necesario garantizar una presión manométrica mínima de:

- a) 0.2 bar.
- b) 1 bar.
- c) 0.02 bar.
- d) 2 bar.

57.- Según lo establecido en el título IV de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿de qué fases consta el procedimiento administrativo?

- a) Inicio, ordenación y finalización.
- b) Inicio, ordenación e instrucción.
- c) Inicio, ordenación, instrucción y finalización.
- d) Inicio, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

58.- A efectos de aplicación del artículo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos Sector Público, ¿se consideran como poder adjudicador las universidades públicas?:

- a) Sí.
- b) Sólo en los casos específicos que recoge la Ley en su artículo 2.
- c) No.
- d) Sólo respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada.

59.- De acuerdo con el artículo 63 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de las respuestas no es causa de pérdida de la relación de servicio:

- a) La pérdida de la nacionalidad.
- b) La jubilación total del funcionario.
- c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
- d) La jubilación parcial del funcionario.

60.- El modelo de excelencia de la Gestión EFQM se compone de 9 criterios, uno de los cuales no es criterio del modelo:

- a) Procesos, productos y servicios.
- b) Resultados clave.
- c) Aprendizaje, innovación y mejora continua.
- d) Resultados en sociedad.

61.- El coeficiente β de longitud de pandeo de un pilar articulado en su base y parcialmente empotrado en su cabeza con posibilidad de movimiento relativo entre extremos (traslacional) es un valor:

- a) Menor de 0,7.
- b) Entre 0,7 y 2,0.
- c) Mayor de 2,0.
- d) 1,4.

62.- Según el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué plazo deberán ser cursadas las notificaciones?:

- a) Veinte días a partir del siguiente al de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- c) Diez días a partir del siguiente al de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- d) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

63.- ¿Qué aparatos no están incluidos, entre otros, en el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención según el RD 2291/1985?:

- a) Las plataformas elevadoras.
- b) Las grúas.
- c) Los elevadores de uso en escenarios de teatro o espectáculos similares no instalados de forma permanente.
- d) Las escaleras mecánicas.

64.- ¿De qué orden es la intensidad de cortocircuito prevista en bornes de baja tensión de un transformador trifásico de 20000 V / 400 V y 630 kVA?:

- a) 2.000 A.
- b) 20.000 A.
- c) 200.000 A.
- d) 2.000.000 A.

65.- Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales son:

- a) La vigilancia de la salud de los trabajadores y el registro de accidentes y enfermedades profesionales.
- b) Los servicios de prevención y el comité de seguridad y salud.
- c) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
- d) Todos los anteriores.

66.- De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, agotan la vía administrativa en una universidad pública:

- a) Las resoluciones de los órganos de las universidades públicas no agotan la vía administrativa.
- b) Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario.
- c) Únicamente agotan la vía administrativa las resoluciones del Rector.
- d) Los acuerdos de los órganos universitarios que fueran anulables.

67.- Según el REBT, la conexión a tierra de las envolventes metálicas de los receptores (masas):

- a) Se requiere en los esquemas TT, TN e IT.
- b) Sólo es necesaria en el esquema TT.
- c) No se requiere en el esquema IT.
- d) Es optativa en el caso del esquema TN-C.

68.- Según el punto 4.3 *Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios*, del Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, en su apartado 4.3.3, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamio:

- a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
- b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de diez metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de doce metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
- c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 5 metros de altura.
- d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de veinte metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

69.- Según el artículo 38 de los Estatutos de la Universitat de València, el decano o la decana del centro, es nombrado por:

- a) El rector o la rectora.
- b) La junta de centro.
- c) La junta electoral del centro.
- d) La mesa de decanos.

70.- ¿Qué módulo no incluye un GMAO?:

- a) Órdenes de trabajo.
- b) Facturación.
- c) Control de Inventarios.
- d) Seguridad.

71.- De acuerdo con el artículo 118 de los Estatutos de la Universitat de València, es función del Consejo Social:

- a) Supervisar las actividades económicas y administrativas de la Universitat.
- b) Autorizar y ordenar el gasto según lo previsto en el presupuesto.
- c) Nombrar y revocar al gerente o gerenta según la legislación vigente.
- d) Aprobar estudios y actividades de extensión universitaria.

72.- Indique la opción incorrecta. Según establece el artículo 2 *Ámbito de Aplicación*, del RD 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, se excluyen del ámbito de aplicación:

- a) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
- b) Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier actuación de mejora de la eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables.
- c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- d) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público.

73.- Según el artículo 37 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos Sector Público, ¿en qué casos puede la Administración contratar verbalmente?:

- a) En ningún caso.
- b) En el caso de contratos de urgencia y emergencia.
- c) En el caso de contratos de urgencia.
- d) En el caso de contratos de emergencia.

74.- La distribución de extintores será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación hasta el extintor, no supere:

- a) 10 m.
- b) 15 m.
- c) 20 m.
- d) 25 m.

75.- Señale la opción correcta. Según el artículo 5 *Certificación de la eficiencia energética de un edificio*, del RD 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios:

- a) El certificado de eficiencia energética dará información, entre otras, sobre la eficiencia energética del edificio y no supondrá en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. Éste deberá cumplir previamente con los requisitos mínimos de eficiencia energética que fije la normativa vigente en el momento de su construcción.
- b) El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el técnico competente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial.
- c) Durante el proceso de certificación, el promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo.
- d) El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la eficiencia energética del edificio y no supondrá en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. Éste deberá cumplir previamente con los requisitos mínimos de eficiencia energética que fije la normativa vigente en el momento de su construcción.

76.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, señale cuál de las respuestas no es correcta respecto a la resolución de adjudicación de un contrato:

- a) Deberá ser motivada.
- b) Se notificará a los candidatos y licitadores.
- c) Debe ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días.
- d) Únicamente deberá publicarse en los procedimientos abiertos.

77.- Según establece el artículo 9 *Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra*, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, no corresponde al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra desarrollar la función de:

- a) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
- c) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- d) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

78.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria:

- a) Cuando se haga preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
- c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por el comité de seguridad y salud.
- d) Cuando concurren operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente.

79.- Según el RIPCI, ¿cuál de los siguientes requisitos es incorrecto para poder ejercer las funciones de empresa mantenedora?:

- a) Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de actividad, conforme a lo establecido en el anexo III del RIPCI.
- b) Para el mantenimiento de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos fluorados, se deberá estar en posesión de los certificados de cualificación previstos en el Reglamento (UE) nº 517/2014 y en el RD 115/2017.
- c) Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras por una cuantía mínima de 500.000 €.
- d) En el caso de extintores portátiles, la entidad de certificación acreditada deberá tener en cuenta los requisitos adicionales recogidos en la Norma UNE 23120.

80.- Según el artículo 236 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, en obras terminadas sin licencia, el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística, con carácter general:

- a) Caduca a los 4 años desde su inscripción en el registro de la propiedad.
- b) Caduca a los 10 años desde la total terminación de las obras o usos realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma.
- c) Caduca a los 15 años desde la total terminación de las obras o usos realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma.
- d) Nunca caduca en ninguna situación.

81.- De acuerdo con el CTE DB HR, el valor para aulas de aislamiento acústico a ruido aéreo, $D_{2m,nT,Atr}$, para un índice de ruido día, $L_d > 75\text{dBA}$ tiene un valor de:

- a) 37.
- b) 32.
- c) 30.
- d) 42.

82.- El titular podrá abrir el establecimiento en el caso de presentar una declaración responsable:

- a) En el momento de entregar la solicitud por el registro de entrada del Ayuntamiento.
- b) Durante el primer mes una vez entregada la solicitud previa comunicación al Ayuntamiento.
- c) En el momento de entregar la solicitud si la acompaña con un certificado emitido por un Organismo de Certificación Administrativa que acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos.
- d) Cuando el Ayuntamiento realice la visita de inspección del establecimiento.

83.- Indique la opción incorrecta. Según el artículo 8 *Instrucciones del empresario titular*, del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales:

- a) Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.
- b) Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.
- c) Las instrucciones habrán de proporcionarse durante las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.
- d) Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.

84.- De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de los siguientes actos o acuerdos no necesita motivación:

- a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
- c) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.
- d) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

85.- ¿Qué dos afirmaciones correctas completarían el siguiente enunciado?: Los reposapiés son sobre todo recomendables cuando la mesa _____. Su grado de inclinación debe oscilar entre los ____ sobre el plano horizontal.

- a) No sea regulable en altura; 0-15°.
- b) Sea regulable en altura; 0-45°.
- c) No sea regulable en altura; 0-45°.
- d) Sea regulable en altura; 0-15°.

86.- Según el artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios, que serán elaborados por:

- a) El Consejo de Universidades.
- b) Las universidades.
- c) La Comunidad Autónoma.
- d) La ANECA.

87.- Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI, las diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales ubicados en un edificio se clasifican en los tipos:

- a) A, B, C, D, E.
- b) A, AB, B, C3 Y C10.
- c) I, II y III.
- d) A, B, C.

88.- ¿Qué tensión se considera segura para las personas en un contacto en condiciones normales?:

- a) 50 V en AC (50 Hz) y 75 V en DC.
- b) 75 V en AC (50 Hz) y 50 V en DC.
- c) 50 V en cualquier caso.
- d) 12 V en AC (50 Hz) y 24 V en DC.

89.- De acuerdo con la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, ¿cuál de los siguientes valores K de nivel de vibración en situación docente es incorrecto?:

- a) Vibraciones continuas noche K=1,4.
- b) Vibraciones transitorias día k=16.
- c) Vibraciones continuas durante el día K=8.
- d) Vibraciones transitorias noche k=1,4.

90.- Las tuberías de acero enterradas para redes de gas necesitan:

- a) Protección mecánica.
- b) Protección catódica.
- c) Recubrimiento de hormigón.
- d) Ir pintadas de color amarillo.

91.- De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, el principio general de la corresponsabilidad universitaria se define como:

- a) La reciprocidad en el ejercicio de los derechos y libertades y el respeto de las personas y de la institución universitaria como bien común de todos cuantos la integran.
- b) Las actuaciones necesarias para garantizar que los estudiantes puedan alcanzar los conocimientos y las competencias académicas programadas en cada ciclo de enseñanzas.
- c) La equidad y la eficacia del sistema de becas y ayudas al estudio, garantizando la participación de los estudiantes en el mismo.
- d) Las medidas necesarias para que las enseñanzas no conducentes a la obtención de titulaciones oficiales cursadas por los estudiantes les sean reconocidas total o parcialmente.

92.- El GMAO no permite:

- a) La participación en un TPM.
- b) La selección del personal de mantenimiento.
- c) Un mejor control de actividades subcontratadas.
- d) Un control de Inventarios de material de repuesto.

93.- De los nueve Criterios de los que se compone el modelo EFQM, ¿Cuántos corresponden a los criterios "Agentes"?:

- a) 3.
- b) 4.
- c) 2.
- d) 5.

94.- ¿De cuántas sesiones consta el mercado intradiario de subastas de la electricidad?:

- a) 3.
- b) 6.
- c) 9.
- d) 12.

95.- Según el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, las modalidades de contratación específica del ámbito universitario son:

- a) Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante.
- b) Profesor Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado, Profesor Asociado y Profesor Visitante.
- c) Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante Doctor.
- d) Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado, Profesor Visitante y Profesor Emérito.

96.- En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en más de una planta pero compartimentadas del uso industrial según su reglamentación específica, y situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas:

- a) Se exigirá una clase de resistencia al fuego R15 si se disponen rociadores.
- b) Se exigirá una clase de resistencia al fuego R60.
- c) Si se dispone de un sistema de control de temperatura y evacuación de humos se erigirá una clase de resistencia al fuego R30.
- d) No será necesario justificar la estabilidad al fuego de la estructura.

97.- De cara a la obtención del certificado de "Registro de Empresa" (AENOR) se debe utilizar la norma "contractual":

- a) ISO 9001.
- b) ISO 9004-2.
- c) ISO 9000.
- d) ISO 9004.

98.- En relación con el tiempo de reverberación (TR), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

- a) Es tiempo necesario para que la presión sonora disminuya a la milésima parte de su valor inicial.
- b) Es tiempo necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 60 decibelios por debajo del valor inicial del sonido.
- c) Puede calcularse mediante la fórmula: $TR = 0,16 (V / A)$. Donde V es el volumen de la sala en m^3 y A es la absorción de la sala en m^2 .
- d) Es tiempo necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 30 decibelios por debajo la presión inicial.

99.- Según el artículo 218 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos Sector Público, ¿cuáles son los sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas?

- a) Acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de contratación.
- b) Acuerdos marco, convenios y centrales de contratación.
- c) Subasta electrónica y procedimiento abreviado.
- d) Subasta electrónica y procedimiento abierto simplificado.

100.- ¿Cuándo es obligatorio recuperar la energía del aire expulsado en las instalaciones de climatización?:

- a) Cuando el caudal del aire expulsado sea superior a 0,5 m³/s.
- b) Cuando la temperatura media de la ciudad donde se ubique la instalación sea mayor de 20°C.
- c) Cuando la instalación funciona en modo calor.
- d) Siempre.